



## הנחיות לבדיקת טופס 4

### 5.4 בקשה לחיבור לתשתיות מים וביוב קבוע (טופס 4):

- 5.4.1 מערכת ביוב - המבקש יפנה למחלקת הגבייה לתאום וביצוע חיבור המגרש מערכת הביוב העירונית.
- קבלן שיתחבר באופן עצמאי וללא אישור התאגיד, ייקנס ע"י התאגיד וישלם את הפרשי המחיר בגין צריכת המים עפ"י הערכת מהנדס החברה.**
- 5.4.2 על המבקש להגיע למחלקת הגבייה לפני בדיקת התאגיד לצורך טופס 4 ולדאוג לשלם בגין סגירת חשבון עבור צריכת המים שנספרה במד הבנייה.
- יודגש כי גם אם במתחם הבנייה קיימים מספר בניינים המבוצעים ע"י הקבלן, על בעל ההיתר לסגור חשבון עבור כל הפרוייקטים המבוצעים על ידו, וזאת כתנאי לבדיקת טופס 4.**
- 5.4.3 לקראת האכלוס ולאחר התקנת מד המים ראשי והמדדים המשויכים לדירות, וביצוע חיבור ביוב בתאום עם התאגיד והשלמת כל הבדיקות הנדרשות, יעביר המבקש ע"י הועדה המקומית לתאגיד טופס אישורים לקראת קבלת טופס 4 בצירוף:
- א. אישור מכון התקנים על תקינות מערכות האינסטלציה הפרטיות של המבנה/מבנים, כולל בתוך שטח המגרש עד לנקודת החיבור עם הרשת העירונית (בדיקת מעבדה מוסמכת לפי ת"י 1205).
- ב. צילום קווי ביוב גרביטציוניים בתחומי המגרש/המתחם, כולל ניפל עד התחברות למערכת עירונית מחוץ למגרש.
- ג. אישור מתקין למז"ח
- ד. אישור חיטוי מאגרים וצנרת
- ה. אישור יועץ אינסטלציה
- ו. תכנית MADE - AS בעותק קשיח ודיסק (בפורמט DWG)
- 5.4.4 לאחר מילוי התחייבויות בסעיפים הנ"ל 5.4.1-5.4.2-5.4.3 נציג התאגיד יצא לאתר לבצע ביקורת לקראת קבלת טופס 4.



- 5.4.5 הנציג יבדוק בנוסף את הנושאים הבאים :
- (1) תקינות חיבורי מערכות הביוב והמים הפרטיות למערכות העירוניות, וכי בוצעו בהתאם למאוסר בתכנית הסניטרית.
  - (2) מיקום מד המים.
  - (3) סימון מד מים תואם לדירה.
  - (4) סימון מספר דירה המשויכת למונה על הדלת של ארון המונים.
  - (5) קיום מונה ראשי לבניין או מתחם לפעמים מספר בניינים משויכים למונה ראשי אחד ללא הפרדה.
  - (6) קיומו של מד מים נוסף למערכת הגינון כאשר קיימים מספר בניינים במגרש – ראה הערה כנ"ל.
  - (7) ניתוק בין מערכת ניקוז לביוב.
  - (8) קיום מז"ח ואישור מתקין מורשה (תחנות דלק, מערכות כיבוי אש, מכבסות, מקוואות, מערכות השקיה, מפעלי מזון, מרווח אוויר במכלים).
  - (9) אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכת אספקת המים לפי דרישות הלי"ת (הוראות לתכנון מתקני תברואה) ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ובדיקה מיקרוביאלית.
- 5.4.6 לאחר אישור נציג שביקר בשטח על גבי טופס האישורים, יגיש המבקש לתאגיד את המסמכים המפורטים בסעיפים 5.4.3-5.4.5.
- 5.4.7 לאחר קבלת כל המסמכים ובדיקת תקינותם, יאשר נציג תאגיד המים את טופס האישורים של המבקש ויעביר את התיק שהתקבל מהועדה חתום ע"י התאגיד לוועדה לצורך קבלת טופס 4.