



27/12/2018

בס"ד

לכבוד

אתי נתן זלצמן

מרכזת הוועדה, אגף מים ונחלים

המשרד להגנת הסביבה

ג.נ.,

הנדון: צו הרשאה הזרמת שפכים בראש העין – דו"ח הזרמה שלב א'

בהקשר לצו הרשאה מיום 23/1/2018 להזרמת שפכים לתעלת ניקוז מבוטנת בראש העין.

בלילה שבין שלישי לרביעי 13-14/11/2018 בוצע שלב א' של העבודה, כמתוכנן הופסקה עבודת תחנת השאיבה משעה 24:00 ועד השעה 07:30, במהלך זמן זה בוצעה שאיבה של הביוב באמצעות ביוביות מתאי הביוב לפני תחנת השאיבה וריקון לתחנת שאיבה ג' בראש העין.

לאור תקלה במערכת גלשו כ-200 מ"ק של ביוב לתעלת הניקוז המבוטנת, ללא קשר לעבודה המתוכננת, התקלה טופלה והביוב נשאב באפן מידי.

בסיום העבודה בוצע שטיפה וניקיון של תעלת הבטון.

מסקנה: תוכנית עבודה אשר הוצגה בפני הוועדה לבצוע שאיבות במהלך הפסקת עבודת התחנה מתאימה, יש לציין שהקבלן הוסיף מיכלית שאיבה בנפח של 30 מ"ק, מיכלית זו נמצאה יעילה והקבלן יידרש להזמין אותה גם לשלב ב' של העבודה.

שלב ב' מתוכנן ליום 23/12/2018 וזאת במידה ונספיק לקבלן הארכת תוקף לצו הקיים שמסתיים בתאריך 30/11/2018.

בכבוד רב

אלי כהן

מנהל הפעול

העתק:

מר יאיר אברהם – מנכ"ל תאגיד עין אפק

מר רוני זהבי – מרכז בכיר מים ושפכים, המשרד להגנת הסביבה.

מר גידי חכים – מנהל פרויקט, חברת פורן שרים

מר מרק קנדל – מהנדס תאגיד עין אפק