



16/1/2017

בס"ד

לכבוד  
גב' אתי בורלא  
מהנדסת מחוזית לבריאות  
משרד הבריאות

לכבוד  
מר רונן זהבי  
רכז בכיר מים ושפכים  
המשרד לאיכות הסביבה

א.ג.נ.,

### הנדון: פיצוץ קו סניקה בשטח חקלאי מערבית לכביש 40 מתאריך 9/1/2017

1. ביום שני, 09/01/2017 בשעה 14:00 דיווח לי מפקח של איגודן על דליפת ביוב בשטח חקלאי מערבית לכביש 40 בסמוך לחיבור U של האיגודן.
2. בבדיקה בשטח נמצאה דליפה מקו ביוב סניקה מאסף של התאגיד בקוטר 500 מ"מ מסוג P.V.C.
3. אירוע דווח במיידית לרשויות הרלוונטיות.
4. בוצעו חסימות עם סוללות עפר בנחלים הבאים:  
א. נחל שילה בסמוך לרחוב אלכסנדר ינאי סגולה פתח תקוה.  
ב. נחל רבה מתחת לגשר כביש 6.  
ג. נחל רבה ברחוב יהושוע בן נון ראש העין.  
ד. תעלת עינת בסמוך לצומת תל אפק, ובפארק לאומי.
5. בוצע תיאום לריקון ביוביות עם תאגיד מיתב.
6. הוזמנו משאבות לשאיבת ביוב משטח חקלאי לתא ביוב של תאגיד מיתב ברחוב אלכסנדר ינאי, ובמקביל החלה התארגנות לטיפול בפיצוץ.
7. הפיצוץ והמגופים השולטים לאורך הקו נמצאים בשטח אדמה חרסיתית ובוצית, דבר שהאט את קצב העבודה והצריך כלים מיוחדים לעבודה וגרירת ציוד.
8. העבודה בוצעה תחת זרימת ביוב תוך שאיבה רציפה וריקון לקו ביוב ברחוב אלכסנדר ינאי.
9. בחפירה נמצא שבר בקו ביוב וצורך להחליף קטע של כ- 6 מ'.
10. ביום שלישי בשעה 13:00 הסתיים תיקון קו ובוצעו שאיבות של הביוב מנקודות שגלשו בחזרה למערכת הביוב של התאגיד.
11. סה"כ הערכת כמות ביוב שגלשה החוצה כ- 2,000 מ"ק, ביוב זה נשאב בחזרה למערכת ביוב של התאגיד באמצעות ביוביות ומשאבות.

בברכה  
אלי כהן  
מנהל תפעול

העתק:

רזיאל אחרק – יו"ר דירקטוריון עין אפק  
יאיר אברהם – מנכ"ל עין אפק  
אלה אייזנברג – מהנדסת ראשית עין אפק  
גדעון מזור – מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה  
אלון זסי"ק – סמנכ"ל בכיר משאבי טבע  
ד"ר אמיר ארז – מנהל אגף מים ונחלים  
זאב לנדאו – מנכ"ל רשות ניקוז ירקון  
ד"ר דוד פרגמנט – מנכ"ל רשות נחל ירקון  
ירון מזרחי – מנכ"ל תאגיד המים והביוב מיתב-פ"ת  
עמי לזר – מנהל מרחב שרון וחוף-רט"ג  
נטשה קולר – פקחית ניטור נחלים-רט"ג