

15 יולי, 2025
י"ט תמוז, תשפ"ה

פרויקט מובל ביוב יישובי ציר כביש 5
מכרז מספר 3988-544-2025-97
(מספר פרויקט 3988)
97/2025
מסמך הבהרות מס' 2

בעקבות בקשות ושאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1.		לוחות מועדים - כרך ב'	מבקשים לדחות מועד הגשת המכרז לתאריך 4.8.25	הבקשה נדחת, אין שינוי בתנאי המכרז.
2.	פרוטוקול סיור קבלנים	כללי	מהו רוחב המגוב	מובהר שרוחב המגוב הינו ברוחב 1.20 מטר כפי שמופיע גם בכתב הכמויות, יש לעדכן בכל התוכניות מפרט וכו', רוחב המגוב יעודכן בתוכניות לביצוע שיועברו לקבלן בעת הביצוע.
3.	פרוטוקול סיור קבלנים	סעיף 44	בהמשך לסעיף 44 בפרוטוקול סיור הקבלנים, בו נמסר כי קו המים בקוטר 110 מ"מ מסוג פוליאאתילן דרג 10 (סעיף 02.57.008.0080 בכתב הכמויות) יעבור בתוך קו הדחיקה – נבקש לקבל פרטים טכניים לביצוע הקו, ובפרט: • תוואי הקו החל מנקודת החיבור למקור אספקת המים ועד לכניסה לפיר. • אופן הירידה אל הפיר. • שיטת התקנה בתוך המנהור. • פרטי היציאה מהמנהרה ועד לתא המגופים. נודה לקבלת חתך אופייני או פרט ביצוע רלוונטי ככל שקיים, לצורך תכנון והצעת מחיר מדויקת.	קו המים יהיה תלוי עם שלות בתקרת צינור הדחיקה (יותקן לפני השחלת קו הביוב), אופן הירידה אל הפיר בקו ישר, יוחלט בהמשך.
4.	תוכניות		נבקש את הבהרתכם באשר לרדיוסים המתוכננים כיום לאורך התוואי. בתוכניות שצורפו למסמכי המכרז לא צוינו רדיוסים, דבר המקשה על תכנון מדויק ונכון של צנרת הדחיקה. נודה לקבלת פירוט או עדכון תוכניות הכולל את הרדיוסים, על מנת שנוכל להיערך בהתאם ולבצע תכנון מיטבי.	הרדיוס הינו 600 מטר.
5.	כתב כמויות	02.57.008.0060	תכנון וביצוע מערכת נטרול ריח יוניזציה לרבות צנרת קליטה ל 20 החלפות אוויר לשעה - מבקשים להעביר מפרט טכני	המתקן יוצע על ידי המציע, נדרש מתקן שב- 20 החלפות אוויר ייתן אויר ללא ריח לפי תקנות משרד הבריאות.

רחוב העבודה 11/1 ת.ד. 1447 ראש העין טלפון 073-7151150

פקס 073-7151156 Email: info@einafek.co.il

עמוד 1 מתוך 2

1. יתר התנאים יותרו ללא שינוי.
2. יש לצרף מסמך זה למסמכי הצעת המחיר כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.
3. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכים והוראותיו גוברות על האמור במסמכים. כל תיקון לסעיפי המסמכים ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכים גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,
יאיר אברהם, עו"ד
מנכ"ל

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.