

11.05.2026

**מכרז 102/2026 – מכרז להחלפת 3 משאבות בתחנת שאיבה ו' לביוב בראש העין**

**מסמך הבהרות מס' 1**

1. בעקבות בקשות ושאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס'ד	עניין / מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	עגורן קיים	האם ניתן להשתמש במתקן הרמה הקיים בתחנה לצורך ביצוע העבודות?	כן , בכפוף לעמידה בעומסים המותרים במתקן ההרמה.
2	עגורן קיים	מה הוא כושר הרמה המותר של מתקן הרמה הקיים התחנה ?	1.5 טונות
3	הגבהת גובה תעלות הביוב	האם העבודה כוללת ניקוי החדר טרם הביצוע? מה לגבי הצפות חוזרות?	אין דרישה מצד המזמין לניקוי החדר. הקבלן אחראי על סגירת המגופים לפני ניתוק ולפני התחברות למערכת. נדרש החזרת מצב החדר לקדמותו בסיום הפרויקט.
4	תשלומים 33.1.2 במכרז	לא ברור כמה זמן יחלוף ממועד הגשת חשבון חלקי למפקח ועד שהכספים יהיו בחשבון הבנק, שכן בסעיף 33.1.2 לא נקצב הזמן לבדיקת החשבון ע"י המפקח עד העברתו למהנדס.	מועד תשלום הינו שוטף + 60 מתאריך קבלת החשבון ע"י המפקח.
5	חשבונית מס 33.1.3 במכרז	סעיף 33.1.3 הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר ע"י המהנדס עד ה-5 לחודש. של איזה חודש? הסעיף לא ברור, שכן הגשת חשבונית צריכה להיות קרוב לתשלום בפועל.	סעיף 33.1.3 יתוקן לנוסח חדש : הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על ידי המהנדס בסמוך לתשלום החשבון שאושר. חשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 60 ממועד קבלת חשבון העסקה על ידי המפקח. להבהרה, החשבון ישולם רק לאחר קבלת חשבונית המס ע"י המזמין.
6	הפסקות עבודה יזומות	האם מתוכנן הפסקות עבודה יזומות ע"י המזמין? כמה הפסקות? ולכמה זמן מוערך?	שאלה לא ברורה. לא מובן באיזו הפסקות עבודה מדוברות.

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

רחוב העבודה 11/1, ת.ד. 1447, ראש העין מיקוד 4801761 טלפון 073-7151150

פקס 073-7151156 Email: info@einafek.co.il



11.05.2026

3. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת התברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,

יאיר אברהם, עו"ד  
מנכ"ל

**מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע**

מכרז פומבי 102/2026 מכרז להחלפת 3 משאבות בתחנת שאיבה ו' לביוב בראש העין  
הריני לאשר כי מסמך זה מובן לי נחתם על ידי חופשי ומרצון ומחייב אותי ואפעל על פיו

חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_