



03.05.2026

## הנדון : פרוטוקול סיור קבלנים מיום 27.04.26

מכרז מס' 102/2026

### להחלפת 3 משאבות בתחנת שאיבה ו' לביוב בראש העין

#### משתתפים :

- אריה רוטנברג – מהנדס ראשי, עין אפק
- אודהליה אהרון – מנהלת כספים, עין אפק
- אלון חמרי – מנהל רכש, מכרזים ולוגיסטיקה, עין אפק
- אורן גבעון – מתכנן, י.לבל מהנדסים יועצים בע"מ
- ניצן לוי – מנהל"פ ומפקח, ג.ד. ארד
- הקבלן – ג'י. ג'י פאדי ניהול והנדסה בע"מ
- הקבלן – אבינעם חגיבי תשתיות ופיתוח בע"מ
- הקבלן – ד.ש. מתן שירותים ואחזקה בע"מ
- הקבלן – פלגי מים בע"מ
- הקבלן – אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ

#### כללי :

1. המכרז על כל מסמכיו מופיע באתר התאגיד בכתובת [www.einafek.co.il](http://www.einafek.co.il)
2. על המציע לעמוד בתנאי הסף כמוגדר במסמכי המכרז.
3. על הקבלן להגיש ערבויות בהתאם למוגדר במסמכי המכרז.
4. ככל שלדעת המציע קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות בכתב לתאגיד במייל [info@einafek.co.il](mailto:info@einafek.co.il) עד ליום 03.05.2026 בשעה 14:00.
5. המועד להגשת הצעות יהיה ביום 14.05.2026 משעה 9:00 עד השעה 13:00. על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של התאגיד, בכתובת העבודה 11/1 קומה 2 ראש העין. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
6. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה
7. סיווג קבלני נדרש- ענף ראשי 500 סיווג ב'1 לפחות כפי שרשום במסמכי המכרז בסעיף 2.2 (ולא כפי שמופיע במפרט הטכני).
8. תנאי להשתתפות : הקמה של שלוש תחנות שאיבה (למים או לביוב) שהיקפן הכספי של עבודות ההקמה של כל אחת מהן לא פחות מ-500 אלף ₪ (לפני מע"מ), או לחילופין הקמה של תחנת שאיבה (למים או לביוב) אחת שהיקף הכספי של עבודות ההקמה לא פחות מ-1.5 מלש"ח (לפני מע"מ). הכל כפי שמופיע במסמכי המכרז בסעיף 2.3 (ולא כפי שמופיע במפרט הטכני).
9. ערבות בנקאית 75,000 נוסח לפי נספח ד' למכרז להשתתף במכרז
10. ערבות בנקאית לביצוע – 10% מהיקף ההצעה בתוספת מע"מ

מכרז 102/2026 להחלפת 3 משאבות בתחנת שאיבה ו' לביוב בראש העין  
הריני לאשר כי מסמך זה מובן לי, נחתם על ידי חופשי ומרצון ומחייב אותי ואפעל על פיו

חתימה וחותמת המציע : \_\_\_\_\_

11. על המציע לצרף פרוטוקול זה, וכל מסמך הבהרה שיפורסם באתר התאגיד חתום יחד עם מסמכי המכרז
12. באתר החברה מופיע כתב כמויות מעודכן. יש להתייחס אליו ולמלא אותו ולהגישו עם שאר מסמכי המכרז.
13. הפרויקט הוצג למשתתפים על כל מרכיביו (הנדסה אזרחית, חשמל, צנרת ואביזרים, משאבות). נערכה ישיבה במשרד וסיוור באתר.
  - i. כל הציוד יאושר ע"פ המפרט ובאישור המתכנן מראש.
  - ii. מדובר במתקן פעיל עם משאבה טבולה לחירום. 3 משאבות יבשות לא פועלות ועל הקבלן להחליפם.
  - iii. משאבות החדשות יסופקו ע"י המזמין (צפי הגעה לארץ כ-3 חודשים).
  - iv. העבודה כוללת פירוק המשאבות הקיימות (לא פעילות) והחלפתם לרבות שינוע מהספק, הובלה, פריקה עד לתחנה והתקנה מלאה בהתאם לתוכניות.
  - v. ביצוע עבודות חשמל כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות שהוכנו ע"י חברת מטרה וט.
  - vi. ביצוע עבודות הנדסה אזרחית כולל עבודות צביעה, קילוף טיח, ותיקונים כלליים בתחנה.
  - vii. בטיחות-כל נושא הבטיחות באחריות הקבלן ועל חשבונו. התאגיד מקפיד הקפדה יתרה בנושא.
  - viii. קבלני משנה, ע"פ החוק.
  - ix. קבלני משנה כגון חשמל וכו'-באישור מראש של התאגיד.
  - x. יומני עבודה-באחריות הקבלן. יוגש לחתימת המפקח.
  - xi. לוח זמנים ושלביות ביצוע-יוכן ע"י הקבלן ע"פ הנחיות התאגיד.
  - xii. מנהל עבודה-מינוי משרד הכלכלה, כחוק.
  - xiii. במהלך הסיוור המתכנן הציג לקבלנים את האזורים בהם נדרש לחדש את הצביעה, לבצע תיקונים וקילוף צבע שהתנפח.
  - xiv. כל המשאבות הקיימות אינן פעילות – המשאבות שיפורקו יועברו למחסני התאגיד למעט אם יאמר אחרת.
  - xv. כל כניסה לתחנה תהיה בתיאום מלא מול חברת האחזקה של המתקן.
  - xvi. הובהר כי אספקת המשאבות לארץ הינה בתאריך משוער בלבד ויתכן שיחולו עיכובים באספקה או הובלה למחסני הספק. לא יפצו את הקבלן בתשלום כלשהו על עיכוב באספקת המשאבות.
  - xvii. כל צנרת או ציוד שיכנס לאתר יועבר לאישור התאגיד והמתכנן טרם אספקתו לשטח.

בברכה,  
יאר אברהם, עו"ד  
מנכ"ל

מכרז 102/2026 להחלפת 3 משאבות בתחנת שאיבה ו' לביוב בראש העין  
הריני לאשר כי מסמך זה מובן לי, נחתם על ידי חופשי ומרצון ומחייב אותי ואפעל על פיו

חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_